

	Nota Técnica nº 050/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 10 realizada em 08/03/2022	Data: 01/06/2022
	Ofício nº 1166/2022 – G.P Requerimento: nº 110/2022 Processo: 1203/2022 Assunto: Vazamento de água Requerente: Ver. Edilson Santos Endereço: Rua Alfa, altura do nº 287 – Vila Mazzei	Página 1 de 1

Em atendimento a seguinte manifestação, temos a informar:



Requerimento
Nº 110/2022 Processo 1203/2022
10ª Sessão Ordinária
Proposição Aprovada
Of. nº 1166

REQUERIMENTO à SABESP solicitando vistoria e providências necessárias em relação a vazamento de água na Rua Alfa, altura do número 287, bairro Vila Mazzei.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, que seja encaminhado ofício à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, solicitando vistoria e providências necessárias em relação a vazamento de água na Rua Alfa, altura do número 287, bairro Vila Mazzei.

JUSTIFICAMOS a solicitação, tendo em vista reclamações dos moradores da região, que relataram que na via ocorre vazamento da rede de água, causando incômodo àqueles que residem no local, sendo necessária realização de vistoria e devidos reparos necessários.

1) Benedito Braga - Diretor Presidente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 8 de março de 2022.

Ver. Edilson Santos
VEREADOR

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tanque, 300 – Santo André – CEP 09071-300
Autenticar documento em <http://camara.sempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370036003400340035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



	Nota Técnica nº 050/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 10 realizada em 08/03/2022	Data: 01/06/2022
	Ofício nº 1166/2022 – G.P Requerimento: nº 110/2022 Processo: 1203/2022 Assunto: Vazamento de água Requerente: Ver. Edilson Santos Endereço: Rua Alfa, altura do nº 287 – Vila Mazzei	Página 2 de 2

Realizamos vistoria em 01/06/2022 no local citado e constatamos que a manutenção do vazamento de água foi executada anteriormente, conforme fotos abaixo.



Enfatizamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Nos colocamos à disposição site: www.sabesp.com.br/agenciavirtual

Atenciosamente,

Klands Alves de Alcântara
Gerente de Divisão – Processo Água
(em substituição)

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tamanduateí, 300 – Santo André – SP



Autenticar documento em <http://camargoempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 370036003400340035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6ED3-CC0C-C095-4CFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KLANDS ALVES DE ALCANTARA (CPF 267.XXX.XXX-41) em 01/06/2022 16:05:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/6ED3-CC0C-C095-4CFC>

