

PCLEG nº 1406.10.2022

Santo André, 03 de outubro de 2022.

### Requerimento do Vereador Ricardo Alvarez

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício abaixo, cumpre-nos relatar a Vossa Excelência o que segue:

**Ofício nº 1482/2022 – G.P. – Proc. 2891/2022**, protocolado sob o nº 13604/2022, onde solicita informações sobre a falta de energia elétrica na Vila de Paranapiacaba, informamos:

- De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o requerimento do nobre Vereador foi encaminhado à Enel Distribuição São Paulo que esclareceu o seguinte:

Referentes aos questionamentos 1 e 2, no ano de 2022 foram contabilizadas 10 interrupções no fornecimento de energia elétrica na Vila de Paranapiacaba, sendo uma delas em um dia crítico. Esclarece ainda que em 07 destas interrupções, o serviço foi restabelecido em menos de 04 (quatro) horas.

Horário de Início	Horário Fim	Dia Crítico	Duração de Interrupções (Horas)
05/01/2022 22:20	05/01/2022 22:23		0h03min
12/01/2022 07:00	12/01/2022 10:31		3h31min
28/01/2022 10:39	28/01/2022 17:38		6h59min
19/03/2022 15:24	19/03/2022 15:29		0h05min
27/03/2022 04:08	27/03/2022 05:50		2h42min
06/03/2022 17:25	06/03/2022 19:49	Sim	2h24min
18/04/2022 09:36	18/04/2022 13:18		3h32min
19/04/2022 11:16	19/04/2022 17:10		6h34min
29/04/2022 12:19	29/04/2022 21:39		9h20min
26/05/2022 04:46	26/05/2022 05:43		1h37min

3. Ficou constatado que 66% (sessenta e seis por cento) das interrupções ocorridas no bairro se deram em razão de ventos fortes e interferência de vegetação arbórea.

4. No quadro de resumo abaixo, apresenta algumas das atividades que foram executadas no ano de 2022, bem como as planejadas desde o início do ano, porém, que se encontram em processo de revisão. Desta forma, referido planejamento poderá sofrer alterações, sendo as atividades reduzidas ou aumentadas, conforme a performance atual da rede e inspeções de rotina. Os valores planejados têm como base o valor médio executado de janeiro a julho/2022.

<b>Atividades</b>	<b>2022 (jan-jul)</b>	<b>R\$ (jan-jul)</b>	<b>Previsto (ago-dez)</b>	<b>R\$ (planejado)</b>
Telecontrole (religadores automáticos)	22	R\$ 1.635.782,61	30	R\$ 3.476.980,40
Reforma Secundária (substituição da rede de baixa tensão mais antiga por uma mais moderna)	59 ET	R\$ 947.655,96	27	R\$ 790.327,61
Spacer Cable (substituição da rede de média tensão para uma mais moderna)	5,3 Km	R\$ 1.999.721,29	0	-
Religador Monopolar (equipamentos que evitam desligamentos por eventos transitórios na rede)	1	R\$ 45.872,74	56	R\$ 1.562.817,63

5. No período compreendido entre janeiro e junho/22 foram localizadas 57 reclamações sobre a falta de energia elétrica.

Com apreço, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULO SERRA  
Prefeito

Excelentíssimo Senhor  
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO  
Presidente da  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

MBPCL/MP