

P-0174/2020

São Paulo, 07 de abril de 2020

**Ref.:Ofícios n°s 78 e 129/2020 – G.P.
Requerimentos n°s 597, 598 e
707/2020, de autoria do vereador Fábio
dos Santos Lopes.**

Senhor Presidente,

Em atenção aos ofícios em epígrafe, encaminhamos a Vossa Excelência notas técnicas, elaboradas pela Diretoria Metropolitana, referentes aos Requerimentos n°s 597, 598 e 707/2020, de autoria do Vereador Fábio dos Santos Lopes.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Vereador PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente
Câmara Municipal de Santo André

M/ssf
0205, 0207 e 0278/20


Presidência

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310038003200380032003A00540052004100

Nota Técnica nº 007/2020



Ref.: P-0207/2020

Ofício nº 78/2020 - G.P.

Câmara Municipal de Santo André

Data:

16/03/2020

Ass.: Manutenção em rede de esgoto da Rua Jandira, 76 – Núcleo Habitacional Tamarutaca – Vila Guiomar

Página 1 de 1

Requerente: Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro

Em atendimento à solicitação, esclarecemos o seguinte:

Cumpramos informar que foi realizada vistoria na Rua Jandira, 76, o local foi vistoriado e foi identificado infiltração entre imóveis e como não consta cadastro de rede de esgoto no fundo dos lotes o problema é interno, quanto a rede de esgoto da Rua Jandira não foi identificadas irregularidades.

Ressaltamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fernando Santana

Encarregado

Divisão de Operação de Esgoto

Jair Manoel da Silva

Gerente de Departamento

