

	<b>Nota Técnica nº 010/2022</b>	
		Data: 11/03/2022
	<b>Ofício: 1050/2022 – G.P.</b> <b>Assunto:</b> Solicitação de vistoria e providências necessárias em relação à canalização do esgoto. <b>Requerente:</b> VER. PEDRINHO BOTARO/ VER. EDILSON SANTOS <b>Endereço:</b> RUA DOS MISSIONÁRIOS, 900 – JD. SANTO ANDRÉ/ SANTO ANDRÉ	Página 1 de 1

Em atendimento a manifestação do Sr. Ver. Pedrinho Botaro, onde é solicitada vistoria e providências necessárias em relação à canalização do esgoto, temos a informar:

Em vistoria local, foi constatado tratar-se de galeria de águas de chuva obstruída e danificada, conforme fotos. Solicitamos encaminhamento ao SEMASA – Prefeitura Municipal de Santo André, serviço afeto aquela Autarquia.



Enfatizamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Nos colocamos à disposição site: [www.sabesp.com.br/agenciavirtual](http://www.sabesp.com.br/agenciavirtual).

**Walber Nagot**  
Gerente de Departamento

Unidade de Gerenciamento Regional Tamandateí – MCT  
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tanque, 300 – Santo André – CEP 09071-130 – SP  
 Autenticar documento em <http://camargoempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 370030003200380030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0896-17D3-1DB4-D415

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WALBER NAGOT (CPF 255.XXX.XXX-35) em 11/03/2022 15:08:50 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/0896-17D3-1DB4-D415>

